

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Свердловской области  
«Красноурьинская школа-интернат,  
реализующая адаптированные основные  
общеобразовательные программы»  
624445, Свердловская область,  
г. Красноурьинск, ул. Железнодорожная, д.46  
тел./факс 8 (34384) 6-28-69 (многоканальный)  
e-mail: skoshi\_6@mail.ru

Отдел надзорной деятельности  
ГО Красноурьинск, ГО Карпинск,  
Волчанского ГО УНДиПР  
Главного управления МЧС России  
по Свердловской области  
Гринвальду И.А.

на № 20.07.2021 № 63  
256-4-28 от 21.05.2021г

Информирование о выполненных мероприятиях  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

№ п/п	Содержание мероприятия	Нормативный документ	Исполнение
1	В здании школы-интерната на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п.4.3.12; Правила противопожарного режима в РФ п.37	Приобретены светильники и установлено аварийное освещение по направлению путей эвакуации
2	Здание школы-интерната не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	Правила противопожарного режима в РФ п.30	Приобретены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара в количестве 3 штук.
3	Оборудовать выход на чердак с лестничных клеток противопожарным люком	СП 4.13130.2013 п.7.7	Будут заменены во время капитального ремонта кровли и чердака
4	Отделку стен привести в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ п.25; ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ п.6 ст.134	Горючие материалы удалены, стены приведены в соответствие требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
5	Спальные помещения с 1 – 5 привести в соответствие нормативных документов по пожарной безопасности.	СП 1.13130.2020 п.5.1.3;	Уменьшено кол-во кроватей в соответствие с требованиями
6	Двери эвакуационного выхода № 1 из столовой и эвакуационного выхода из спортзала открываются не по направлению выхода из здания.	СП 1.13130.2020 п.4.2.22;	Выполнен демонтаж дверей, открывающихся не по направлению выхода из здания.
7	Находятся в неисправном состоянии эвакуационные пути (тамбуры эвакуационного выхода № 4) и выхода из здания школы (сильно разрушены крыльца выходов №№ 1,2,4;)	СП 1.13130.2020 п.4.1.2	Произведен ремонт тамбуров эвакуационных выходов и выходов из здания школы

8	На 1 этаже лестничных клеток устроены ступени с различной высотой, образуя перепад высот на лестничных площадках	СП 1.13130.2020 п.4.6.3, п.4.3.5;	Устранен перепад высот на лестничных площадках
9	Двери на 1 этаже, открывающиеся из мужской душевой в коридор блокируют эвакуационный путь.	СП 1.13130.2020 п.4.3.4;	Изменено открывание двери на 1 этаже, в мужской душевой: не блокируют эвакуационный путь
10	Выполнены из горючих материалов и без проектной документации перегородки в помещениях АХР на 1 этаже ОУ	ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ п.2 ст.88	Демонтирована перегородка в помещении АХР на 1 этаже ОУ
11	В спальнях помещений № 3;4;5 расстояние от пожарного извещателя до электрического светильника, не менее 0,25 м.	СП 484.1311500.2020 п.6.6.36;	Произведен демонтаж и перенос светильников
12	Школа-интернат обеспечена огнетушителями, не соответствующими предполагаемому классу пожара.	Правила противопожарного режима в РФ п.23	Приобретены и заменены огнетушители, соответствующие предполагаемому классу пожара
13	Помещения учебной слесарной мастерской не отделены от других помещений и коридоров противопожарной преградой 1-го типа.	СП 4.13130.2020 п.5.1.2;	Проведен анализ рынка цен, подана заявка в Министерство образования и молодежной политики на дополнительное финансирование
14	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (на 1 этаже: столовая и учебный корпус; на 2 этаже: спальни и учебный корпус) не разделены между собой противопожарными преградами.	ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ п.2 ст.88	Проведен анализ рынка цен, подана заявка в Министерство образования и молодежной политики на дополнительное финансирование

Директор

Е.С. Мальцева